放流水分析結果（令和5年度）

	放流基準	4月3日	4月17日	5月9日	5月22日	6月5日	6月19日	7月3日	7月18日	8月7日	8月21日	9月4日	9月19日	10月2日	10月16日	11月6日	11月20日	12月4日	12月18日	1月9日	1月22日					合計	
pH	5.8-8.6	6.9	6.8	7.1	6.7	6.8	6.8	6.8	7.1	6.9	6.9	7.0	7.2	7.1	7.0	6.8	7.0	7.0	6.9	7.2	6.9					138.9	5.8
BOD（mg/l）	10	2.4	2.3	2.1	1.6	1.3	1.1	0.9	1	1.6	1.4	0.8	1.3	0.7	0.9	0.8	1	1.1	1.4	1.6	0.8					26.1	1.1
COD（mg/l）	16	6.2	6.4	6.1	5.9	5	5.6	5	6.5	5.8	6.1	5.5	5	5.2	4.9	5.9	4.9	4.7	5.3	6.4	5.3					111.7	4.7
SS（mg/l）	10	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					2.0	0.1
T－N（mg/l）	10	7.4	4.8	5.8	6.7	5.5	5.7	3.8	6.6	5.1	5	4.0	6	4.9	4.5	5.5	5.8	5.7	6.5	8.2	6					113.5	4.7
T－P（mg/l）	0.5	0.32	0.19	0.51	0.53	0.16	0.3	0.24	0.54	0.49	0.47	0.26	0.37	0.21	0.22	0.25	0.44	0.31	0.23	0.5	0.28					6.8	0.3
大腸菌群数	3,000	1	1	1未満	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1	1	1未満	1未満	1未満	3	1未満	1未満					10.0	0.4
N-ﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱油）	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					O.5未満	#VALUE!
N-ﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油）	30	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					O.5未満	#VALUE!
1.4-ジオキサン	0.5																										